



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**Приозерская  
городская прокуратура**

ул. Калинина, д.2, г. Приозерск,  
Ленинградская обл., 188760

31.01.2023

№

7-05-2023

/31

Директору ЛОГБУ «Приозерский  
комплексный центр социального  
обслуживания населения»

Науменко Н.Ю.

ул. Красноармейская, д. 15В,  
г. Приозерск, Ленинградская область,  
188760

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

Об устранении нарушений  
федерального законодательства

Приозерской городской прокуратурой во исполнение поручения прокуратуры Ленинградской области от 23.01.2023 № 20-27-2023/10 проведена проверка деятельности ЛОГБУ «Приозерский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - Центр) на предмет соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства об антитеррористической защищенности.

Установлено, что деятельность Центра осуществляется в двух административных зданиях, расположенных по адресу:

- ул. Красноармейская, д. 15В, г. Приозерск (далее – Центр № 1);
- ул. Новая, д. 8 пос. Коммунары, Приозерский р-н. (далее – Центр № 2)

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Статьей 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» установлено, что социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства человека.

На основании ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее – Закон № 124-ФЗ) целями государственной политики в интересах детей является осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений. Государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на принципах, одним из которых является ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует угроза

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности

Согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - Закон № 184-ФЗ) технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие в том числе пожарную безопасность.

В соответствии со ст. 46 Закона № 184-ФЗ требования, закрепленные в государственных стандартах и технических регламентах, являются обязательными, подлежащими исполнению.

Согласно ст. 6 Закона № 184-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проверки деятельности Центра № 2, в нарушение требований п. 12, 16, 34 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в помещениях эксплуатируются светильники со снятыми плафонами, предусмотренными конструкцией светильника; в группе мальчиков используются электропровода с видимыми нарушениями изоляции; замок на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (актовый зал); не обеспечено категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделено между собой противопожарной преградой.

В здании Центра № 1, допускается размещение мебели на путях эвакуации (актовый зал, зал лечебной физкультуры).

Кроме того, планы эвакуации, размещенные в исследуемых помещениях выполнены не в соответствии с п. 9.1.1.3 ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные, что является нарушением требований ст. 46 Закона № 184-ФЗ, ст. 2, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В нарушение требований п. 2.4.12, 9.5, 9.21, 9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ

или оказание услуг» в здании Центра № 2 в изоляторе, стены и потолок имеют дефекты;

- в помещении спортивного зала на потолке отсутствует фрагмент подвесного потолка;
- в кабинете психолога смешанное освещение (лампы и плафоны);
- в моечной первого этажа отсутствует освещение;
- в игровой комнате девочек у окна имеются следы протечки с крыши;
- в помещении воспитательской комнаты стены и потолок имеют дефекты, линолеум на полу имеет нарушения целостности;
- в холле второго этажа у входной двери сбит откос;
- входная дверь в групповую мальчиков в ненадлежащем состоянии;
- в спальне для мальчиков, рассчитанной на 11 проживающих, 10 тумбочек;
- в туалете детей на втором этаже в общем доступе, хранятся дезинфицирующие средства;
- в буфетной комнате отсутствует освещение.

Кроме того, суточные пробы приготовленной продукции хранятся не в полном объеме (в наличии только завтрак за 25.01.2023 и 26.01.2023), что является нарушением п. 8.1.10 СП 2.3/2.4.3590-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

В здании Центра № 1 не упорядоченно допускается хранение уборочного инвентаря, весь инвентарь (ведро и швабра для уборки помещений) хранится за ширмой в медицинском кабинете.

Также, подвальное помещение захлавлено мусором, в помещении отсутствует освещение, что является нарушением п. 136 СП 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения требований п. 24 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» выразившиеся в отсутствие системы наружного освещения по всей территории Центра № 1.

Таким образом, в ходе проведенной проверки выявлен ряд существенных нарушений и недостатков, причинами и условиями которых является ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками ЛОГБУ «Приозерский комплексный центр социального обслуживания населения», а также отсутствие должного контроля за деятельностью указанных должностных лиц со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих, а также недопущению подобных нарушений впредь.

2. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и нарушения закона рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. О дне, месте и времени рассмотрения представления уведомить Приозерскую городскую прокуратуру.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в Приозерскую городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Городской прокурор  
младший советник юстиции



А.Н. Рябов